



### LEGENDA

- 1-PAVIMENTO IDÊNTICO AO EXISTENTE OU DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS
- 2-TOUT-VENANT NÃO ARGILOSO COMPACTADO A 95% DO PROCTOR MODIFICADO
- 3-TUBAGEM
- 4-AREIA BEM APERTADA ENTRE A CONDUITA E AS PAREDES DA VALA, COMPACTADA A 95% DO PROCTOR MODIFICADO
- 5-BRITA 3/5 ENVOLVIDA EM GEOTEXTIL DE 200g/m<sup>2</sup>, CASO EXISTA NÍVEL FREÁTICO
- 6-GEOTEXTIL DE 200 g/m<sup>2</sup>, CASO EXISTA NÍVEL FREÁTICO
- 7-ENTIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO
- 8-FITA PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO SUBTERRANEA DE TUBAGENS, DA COR AZUL PARA ÁGUAS E LARANJA PARA SANEAMENTO COM A RESPECTIVA INSCRIÇÃO "ÁGUAS" OU "SANEAMENTO", COLOCADA A 0.30M ACIMA DO EXTRADORSO SUPERIOR DA TUBAGEM

|   |                                    |               |
|---|------------------------------------|---------------|
|   | VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBAGENS | AS1           |
|   | DESENHO DE PORMENOR TIPO           | data:JAN.2011 |
|   | NORMAS TÉCNICAS ÁGUAS RESIDUAIS    | S/Escala      |
| CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIÇOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO |                                    |               |