



LEGENDA

- 1-PAVIMENTO IDÊNTICO AO EXISTENTE OU DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS
- 2-TOUT-VENANT NÃO ARGILOSO COMPACTADO A 95% DO PROCTOR MODIFICADO
- 3-TUBAGEM
- 4-AREIA BEM APERTADA ENTRE A CONDUITA E AS PAREDES DA VALA, COMPACTADA A 95% DO PROCTOR MODIFICADO
- 5-BRITA 3/5 ENVOLVIDA EM GEOTEXTIL DE 200g/m², CASO EXISTA NÍVEL FREÁTICO
- 6-GEOTEXTIL DE 200 g/m², CASO EXISTA NÍVEL FREÁTICO
- 7-ENTIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO
- 8-FITA PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO SUBTERRANEA DE TUBAGENS, DA COR AZUL PARA ÁGUAS E LARANJA PARA SANEAMENTO COM A RESPECTIVA INSCRIÇÃO "ÁGUAS" OU "SANEAMENTO", COLOCADA A 0.30M ACIMA DO EXTRADORSO SUPERIOR DA TUBAGEM

	VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBAGENS	AS1
	DESENHO DE PORMENOR TIPO	data:JAN.2011
	NORMAS TÉCNICAS ÁGUAS RESIDUAIS	S/Escala
CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIÇOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO		